



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MILICZU  
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MILICZU

ul. Armii Krajowej 5, 56-300 Milicz, e-mail: psse.milicz@sanepid.gov.pl

tel. 71 38 40 200 REGON: 930963550 NIP: 916-11-90-507

Milicz, data zgodna z podpisem elektronicznym

HK.9020.1.45.2024.IP

**KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA  
SANITARNEGO W MILICZU**

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Gądkowice  
w miejscowościach: Wziąchowo Wielkie, Wziąchowo Małe**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 24/600/Z/1970 z badania próbki wody pobranej w dniu 22.10.2024 r. (sprawozdanie z dnia 25.10.2024 r.) z wodociągu Gądkowice zaopatrującego miejscowości: Wziąchowo Wielkie, Wziąchowo Małe w gminie Milicz, powiat milicki, stwierdził podwyższoną wartość parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody po 72h w temp. (22±2)°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**Uwaga:** Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 min.



**Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Izabela  
Pełczyńska; PPIS w Miliczu  
Data: 2024.10.29 12:56:10 CEST

**Z up. PPIS w Miliczu**